



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2026CCC0307-5089370

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LE-63Y、RDB5LE-63YS、RDB5LE-63YH、RDB5LE-63YSH

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



产品名称：剩余电流动作断路器 型 号：RDB5LE-63Y、RDB5LE-63YS、RDB5LE-63YH、RDB5LE-63YSH 商 标：PEOPLE 样品数量：5 台 样品来源：企业送样 收样日期：2026. 08. 07 完成日期：2026. 09. 17	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商)：人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的剩余电流动作断路器（RCBO）第 1 部分：一般规则》及 GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的剩余电流动作断路器（RCBO）第 22 部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性》检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB5LE-63Y、RDB5LE-63YS、RDB5LE-63YH、RDB5LE-63YSH Uimp:6kV; Ui:500V; Ue:AC230V; In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:C、D 型; I△n:30mA(仅一般型), 50mA; 额定剩余动作类型:AC 型, 电子式; I△m:2kA; RDB5LE-63Y, RDB5LE-63YS: Icn:6kA; Ics:6kA; RDB5LE-63YH, RDB5LE-63YSH: Icn:10kA; Ics:7.5kA; 极数:2P (1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用	
主检：王亮亮 签名：王亮亮 日期：2026. 09. 21	大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) 2026 年 09 月 21 日
审核：高 云 签名：高云 日期：2026. 09. 21	
签发：崔绍景 签名：崔绍景 日期：2026. 09. 21	
备注： 1) 该申请为变更申请，具体变更情况见附表 1； 2) 原 CCC 试验报告编号：C-06801-1C152793-S； 3) 出具原试验报告的检测单位：浙江省机电产品质量检测所 4) 原 CCC 变更报告编号：C-06801-1C160887-S、02501-18DQ833-S、02501-25DQ0807-S； 5) 出具原试验报告的检测单位：浙江省机电产品质量检测所、福建省产品质量检验研究院 6) 原证书编号：2024010307696352，发证日期：2024 年 09 月 24 日 7) 本试验报告需与原试验报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02901-26B019C-S
首页	√	1	02901-26B019C-S
报告组成	√	1	02901-26B019C-S
安全型式试验报告	√	15	02901-26B019C-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02901-26B019C-S

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验



变 更 情 况 说 明

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品参数变更 (Ui)	Ui:400V	Ui:500V

