



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307662075

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDL20-250G; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 380V (3P+N, 4P); In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; Ics: 8kA; Icu: 15kA; IΔn: 30mA (仅非延时型), 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 500mA (三档可调)/AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用 (除 3P+N 外); 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 26 日 有效期至: 2029 年 07 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

