

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107402383

发证日期: 2023年09月06日

有效期至: 2023年09月05日

委托人名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器  
RDW8HU-2500,RDW8DC-2500;详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107402383

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDW8HU-2500, RDW8DC-2500;  $U_{imp}$ : 12kV;

$U_i$ : RDW8HU-2500: 1250V;

$U_i$ : RDW8DC-2500: 1500V;

$U_e$ : RDW8HU-2500: AC800V/AC1000V/AC1140V;

$U_e$ : RDW8DC-2500: DC500V/DC750V (2P外形/3P外形), DC1000V/DC1500V (4P外形);

$I_n$ : RDW8HU-2500: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;

$I_n$ : RDW8DC-2500: 800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;

过电流脱扣器类型: 智能化脱扣器;

RDW8HU-2500: AC800V:  $I_{cs}$ : 60kA,  $I_{cu}$ : 60kA,  $I_{cw}$ : 60kA/1s;

AC1000V:  $I_{cs}$ : 55kA,  $I_{cu}$ : 55kA,  $I_{cw}$ : 55kA/1s;

AC1140V:  $I_{cs}$ : 50kA,  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cw}$ : 50kA/1s;

RDW8DC-2500: 2P外形: DC500V:  $I_{cs}$ : 50kA,  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cw}$ : 50kA/1s; DC750V:  $I_{cs}$ : 40kA,  $I_{cu}$ : 40kA,  $I_{cw}$ : 40kA/1s;

3P外形: DC500V:  $I_{cs}$ : 65kA,  $I_{cu}$ : 65kA,  $I_{cw}$ : 65kA/1s; DC750V:  $I_{cs}$ : 55kA,  $I_{cu}$ : 55kA,  $I_{cw}$ : 55kA/1s;

4P外形: DC1000V:  $I_{cs}$ : 50kA,  $I_{cu}$ : 50kA,  $I_{cw}$ : 50kA/1s; DC1500V:  $I_{cs}$ : 40kA,  $I_{cu}$ : 40kA,  $I_{cw}$ : 40kA/1s;


选择性类别: B; RDW8HU-2500: 3P、4P; RDW8DC-2500: 2P外形、3P外形、4P外形;

适用于隔离用; 适用频率: RDW8HU-2500: 50/60Hz;

配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC,  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_i$ : 690V,

$I_{th}$ : 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A。

直流接线方式:



中国质量认证中心