



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2974941
(任务编号)

产品名称: 小型断路器
型 号: DZ47-63

检测机构: 大连市产品质量检测研究院



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0307-2974941 (任务编号) 样品名称: 小型断路器 型号规格: DZ47-63 商标:  样品数量: 80 台 样品生产序号: / 收样日期: 2019.01.08 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江人民电器有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 浙江人民电器有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验依据标准: GB/T 10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47-63; Ue: AC230V/400V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣器类型: C 型, D 型; C 型: Ics=Icn: 6000A (In: 6-40A), 4000A (In: 50A, 63A); D 型: Ics=Icn=4000A; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P	
主检: 周末 签名:  日期: 2019.01.23	
审核: 高云 签名:  日期: 2019.01.25	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2019.01.25	
备注	1、示波图编号原则: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图 2、变更信息: 见下页“变更信息附件”。 3、原 3C 认可报告编号: C-040-06B0892-S, C-040-09C0412-S。 4、出具原 3C 检验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司, 苏州电器科学研究院股份有限公司。 5、原 3C 证书编号: 2002010307012494 6、说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。