



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNA S L0483

# CQC 标志认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: V2021CQC107502-882278


(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47-63、DZ47-63H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 小型断路器</p> <p>型号: DZ47-63、DZ47-63H</p> <p>样品数量: 79 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-12-15</p> <p>完成日期: 2022-04-26</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ47-63、DZ47-63H; <math>U_i</math>: 500V; <math>U_{imp}</math>: 4kV; <math>U_e</math>: AC230V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P); <math>I_n</math>: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣器类型: C 型, D 型; DZ47-63: <math>I_{cs}=I_{cn}</math>: 4000A; DZ47-63H: <math>I_{cs}=I_{cn}</math>: 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)</p>	
<p>主检: 朱琳 签名:  日期: 2022-05-25</p>	
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-05-26</p>	
<p>签发: 马琳 签名:  日期: 2022-05-26</p>	
<p>备注:</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; 变更表见表 1</p>