



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0307-2133726

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: DZ47LE-32

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所






<p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型号: DZ47LE-32</p> <p>数量: 177</p> <p>收样日期: 2016-03-16</p> <p>完成日期: 2016-06-03</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB 16917.1-2014、GB 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47LE-32; Ue: AC230V (1P+N、2P); AC400V (3P, 3P+N, 4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D 型特性; IΔn: 30mA/AC 型; 电子式; IΔm: 2kA; Ics=Icn: 6kA; 极数: 1P+N (N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (N 极常通, 不适用于隔离用)、4P

<p>主检: 傅炳 签名:  日期: 2016-06-06</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测 检验专用章 2016年06月08日</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2016-06-07</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2016-06-08</p>	

备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图