

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2018CCC0307-2864840

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LE-32

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDB5LE-32 商 标:  样品数量: 105 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.05.19 完成日期: 2018.08.20	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-32; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); Ui: 400V; Uimp: 4kV; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣特性: C 型、D 型; I Δ n: 30mA、50mA; 额定剩余动作类型: AC 型, 电子式; I Δ m: 2000A; Ics=Icn=6000A; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P; (1P+N、3P+N: 不适用于隔离用, 2P、3P、4P: 适用于隔离用)	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2018.08.20	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC182574
首页	√	1	C-14201-DC182574
报告组成	√	1	C-14201-DC182574
安全型式试验报告	√	103	C-14201-DC182574
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号: A2018CCC0307-2864840

样品名称: 剩余电流动作断路器

型号规格: RDB5LE-32

样品数量: 105 台

样品生产序号: /

收样日期: 2018.05.19

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号




试验依据标准: GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 1 部分: 一般规则》

GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 22 部分: 一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5LE-32; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P); Ui: 400V; Uimp: 4kV; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A; 瞬时脱扣特性: C 型、D 型; $I\Delta n$: 30mA、50mA; 额定剩余动作类型: AC 型, 电子式; $I\Delta m$: 2000A; $I_{cs}=I_{cn}=6000A$; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P; (1P+N、3P+N: 不适用于隔离用, 2P、3P、4P: 适用于隔离用)

主检: 徐 亮 签名:  日期: 2018.08.20审核: 孙荣林 签名:  日期: 2018.08.20签发: 楼云生 签名:  日期: 2018.08.20中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)

2018 年 08 月 20 日

备注

试品编号见下页(附表 1)
未标注 $I\Delta n$ 值的产品为 30mA