



检验报告

第 1 页 共 37 页



2015002873Z

检测
CNAS L0153

(2015)国认监认字(348)号

检验报告

Test Report

产品名称 干式变压器

型号规格 SCB10-315/10

委托单位 江西变电设备有限公司

检验类别 委托(例行试验、型式试验、特殊试验)

产品名称	干式变压器	型号规格	SCB10-315/10
		商标	——
委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托
生产单位	江西变电设备有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	抽(到)样日期	2015年09月10日
样品数量	1台	抽(送)样者	陈胜利
抽样基数	——	原编号或生产日期	201507005/ 2015年7月
检验依据	GB1094.1-2013《电力变压器 第1部分 总则》 GB1094.3-2003《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB1094.5-2008《电力变压器 第5部分 承受短路的能力》 GB/T1094.10-2003《电力变压器 第10部分 声级测定》 GB1094.11-2007《电力变压器 第11部分 干式变压器》 GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》 及委托技术要求	检验项目	例行试验 型式试验 特殊试验
检验结论	本次委托检验共检 13 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。		
备注	检验单号: ZY15/101066.		



2015年09月29日

国家中低压输配电设备质量监督检验中心

China National Quality Supervision and Testing Center for Medium and Low-voltage Transmission and Distribution Products Power Transmission and Distribution Equipments

2015年09月29日

批准: 马松岩

审核: 袁小娟

主检: 倪凡