

国家节能产品质量监督检验中心
National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality
检验报告
Test Report

共 41 页 第 1 页



2012002838Z

检测
CNAS L1177

(2012)国认监认字(337)号

检验报告

TEST REPORT

样品名称：风力发电用组合式变电站

型号规格：ZGS-Z.F-1600/35

送检单位：江西变电设备有限公司

检验类别：型式检验

样品名称 Sample	风力发电用组合式变电站	检验类别 Test Kind	型式检验
送检单位 Client	江西变电设备有限公司	型号规格 Model, Type	ZGS-Z.F-1600/35
生产单位 Manufacturer	江西变电设备有限公司	样品等级 Grade	合格品
送检单位地址 Address of Client	江西省抚州市崇仁县工业园区	商标 Brand	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	陈胜利
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2014-09-29
样品数量 Sample Quantity	1台	生产日期 Producing Date	2014-08
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	1400847
检验环境 Environment for Test	/	检验日期 Test Date	2014-09-29 至 2014-10-17
检验依据 Test Standard	GB17467-2010《高压/低压预装式变电站》		
检验要求 Test Item	例行试验、型式试验（包括选用的型式试验项目）		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB17467-2010 标准检验合格。		
备注 Note	1. 本报告含封面。 2. “/”表示无内容。 3. 检验地址：山东省济南市经十东路 31000 号。		

批准：

日期：2014-10-21

审核：

日期：2014-10-21

主检：

日期：2014-10-17