



180008223935



(2018)国认监认字(702)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0685

检 验 报 告

No: JW202809



样品名称	直流充电桩
样品型号	RDE-DC240D24H
委托单位	江西变电设备有限公司
制造商	江西变电设备有限公司
签发日期	2020年12月23日

许昌开普检测研究院股份有限公司
国家电动汽车充换电系统质量监督检验中心



<p>样品名称: 直流充电桩</p> <p>样品型号: RDE-DC240D24H</p> <p>样品规格: 额定输入电压: AC380V 输出电压范围: DC200V~750V 额定功率: 240kW 恒功率电压范围: DC300V~750V</p> <p>样品数量: 1</p> <p>样品编号: YPJW202809</p> <p>样品接收日期: 2020年11月09日</p> <p>样品接收状态: 外观完好, 性能待查</p>	<p>委托单位: 江西变电设备有限公司</p> <p>委托单位地址: 江西抚州崇仁高新技术产业园迎宾大道200号</p> <p>制造商: 江西变电设备有限公司</p> <p>制造商地址: 江西抚州崇仁高新技术产业园迎宾大道200号</p> <p>检验地点: 许昌开普检测研究院股份有限公司</p>
<p>检验日期: 2020年11月25日~2020年12月14日</p>	
<p>检验目的: <input checked="" type="checkbox"/>委托检验 <input type="checkbox"/>认证检验 <input type="checkbox"/>许可证检验 <input type="checkbox"/>监督检验 <input type="checkbox"/>其它</p>	
<p>检验类别: <input checked="" type="checkbox"/>型式检验 <input type="checkbox"/>性能检验 <input type="checkbox"/>其它</p>	
<p>检验依据: 见第2页《检验依据》和《判定依据》</p>	
<p>检验结论: 根据本报告描述的检验结果, 本实验室声明所检项目满足上述检验依据的要求。</p>	
<p>签发人: 李亚萍</p>	<p>签发日期: 2020年12月23日</p>
<p>备注: Q/GDW 10233-2018、Q/GDW 10591-2018 于 2020 年 3 月 20 日发布实施, 分别代替 Q/GDW 1233-2014、Q/GDW 1591-2014。</p>	