



2014002130D



检测
CNAS L1379



编号: ZN171531

国网电力科学研究院
实验验证中心

检 验 报 告

检验类别: 型式检验

样品名称: RDE110-120T4 直流充电桩

委托单位: 人民电器集团有限公司

检测中心公章:



报告发送日期: 2017年6月20日

检验报告总表

样品型号	RDE110-120T4		样品名称	直流充电桩		
检验类别	型式检验		委托单位	人民电器集团有限公司		
			委托单位地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)		
样品数量	1台		样品编号	ZN171531		
样品接收日期	2017年5月9日		样品接收状况	外观完好无损, 电性能待查		
样品规格	输入: 380V; 输出: 300-750V, 160A, 120kW					
检验时间	2017年5月9日~2017年5月28日					
检验地点	江苏省南京市浦口高新技术产业开发区高新路19-1号					
检验依据	GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分: 通用要求 GB/T27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分: 非车载充电机 Q/GDW 1233-2014 电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1591-2014 电动汽车非车载充电机检验技术规范					
主要检验仪器设备名称、型号及编号						
功率分析仪	3390	130125636	温度巡检仪	MX100-E-1H	91K525962	
接地电阻测试仪	3157	121224382	步入式环境试验箱	UC30-6595	NR150100003	
数字荧光示波器	DPO4104	C022436	噪音计	945	10720370	
冲击耐压测试仪	PSURGE8000+PIM100+VTM15000	173083/173495	自动绝缘耐压测试仪	3153	10050753	
防尘/砂尘试验箱	SC-020	2010132	雨淋设备	BL	20100690	
示波记录仪	DL850	91P521791	三相电能质量分析仪	435	12500025	
湿热盐雾试验箱	SY/Q-750	200000007026	数显游标卡尺	0-300 m	958165	
结论	人民电器集团有限公司的样品: RDE110-120T4 直流充电桩, 经质量检验, 所检项目: 一般检查、充电系统检查等(详见本报告第9页至54页), 检验结果符合检验依据要求。					
检验	叶建德 <i>叶建德</i>	李旭玲 <i>李旭玲</i>				
主检	叶建德 <i>叶建德</i>	校对 叶健诚 <i>叶健诚</i>				打字 戚菲
审核	汤效军 <i>汤效军</i>	批准 施玉祥 <i>施玉祥</i>				

声明: 1、未经本中心书面同意, 不得部分复制本检验报告(全部复制除外);
 2、委托(或受检)单位对检验报告的申诉期限为报告发送后15天止;
 3、本检验报告只对受检样品负责; 检验有效期按上述检验依据参照执行; 如产品有重大改变, 应按检验依据重做检验。
 4、若本检验报告未加盖CMA标识, 则限内部使用, 仅供参考。

检验报告发送日期: 2017年6月20日
 国网电力科学研究院实验验证中心 (025)81098585
 地址: 南京市江宁区诚信大道19号 邮编: 211106

pal.sgepri.sgcc.com.cn
 itc@sgepri.sgcc.com.cn