



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



170008222878 (2017)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 18N0597-S

## 型式试验报告 Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：干式电力变压器

Name of Product:

产品型号：SCB11-2000/20

Product Type:

检验类别：委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



## 国家电器产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

№: 18N0597-S

共 38 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2018年09月14日
产品名称	干式电力变压器	产品型号	SCB11-2000/20
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	1808004
检验日期	2018年09月15日至 2018年09月19日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB/T1094.1—2013 GB/T1094.11—2007 GB/T10228—2015 JB/T10088—2016 委托书要求
检验结论	<p>干式电力变压器（型号：SCB11-2000/20）例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p> <p>签发日期：2018年09月26日 有效期五年</p> 		
备注	/		

编制：张子 校对：刘永兴 审核：张子 批准：张子