



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



# 型式试验合格证书

试验报告编号: 19N0316-S

证书编号: 20190510

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB13-2500/10

样品序号: 1900677



| 干式变压器    |   |
|----------|---|
| 产品型号     | SCB13-2500/10   |
| 额定容量     | 2500 kVA  |
| 额定电压     | 10/20/25/30 kV  |
| 绝缘水平     | L175/AC35/AC3   |
| 联结组标号    | YNyn11  |
| 额定频率     | 50Hz 3相   |
| 冷却方式     | AN  |
| 使用条件     | 户内式   |
| 环境等级     | Eo级   |
| 短路阻抗 [%] | 4   |
| 绕组最高温升   | 100K  |
| 重量       | 5254 kg   |
| 保护等级     | IP20  |
| 绝缘耐热等级   | F级  |
| 标准       | GB/T1094.1-2013, GB/T1094.11-2007, GB/T10228-2015, JB/T10088-2016 |
| 产品代号     | ZC-710 716.1  |
| 出厂序号     | 1900677   |
| 开盖       | 1 10500   |
| 重量       | 2 10250   |
|          | 3 10000   |
|          | 4 9750  |
|          | 5 9500  |

江西变电设备有限公司

试验项目: 例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.11-2007、GB/T10228-2015、JB/T10088-2016 及试验委托书

试验结论: SCB13-2500/10 干式变压器例行试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2019年07月01日

有效期: 五年

批准:



注: 本证书仅对报告编号为 19N0316-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心  
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(17)

地址: 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号  
传真: 0512-68081686 邮编: 215104

电话: 0512-69552207、0512-69552191  
网址: www.eeti.cn 邮箱: eservice@eeti.cn



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



170008222878 (2017)国认监认字(347)号

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心  
Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 19N0316-S

## 型式试验报告 Type Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司

Client:

产品名称: 干式变压器

Name of Product:

产品型号: SCB13-2500/10

Product Type:

检验类别: 委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

## 国家电器产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

№: 19N0316-S

共 38 页 第 01 页

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| 委托单位   | 江西变电设备有限公司   | 检验类别     | 委托试验   |
| 生产单位   | 江西变电设备有限公司   | 到样日期     | 2019年06月23日  |
| 产品名称   | 干式变压器  | 产品型号     | SCB13-2500/10  |
| 生产单位地址 | 江西省抚州市崇仁县工业园区  | 原编号或生产日期 | 1900677  |
| 检验日期   | 2019年06月24日至<br>2019年06月27日  | 送样数量     | 1台   |
| 检验项目   | 例行试验<br>型式试验<br>在90%和110%额定电压下的空载<br>损耗和空载电流测量<br>声级测定<br>短路承受能力试验                                     | 检验依据     | GB/T1094.1—2013<br>GB/T1094.11—2007<br>GB/T10228—2015<br>JB/T10088—2016<br>委托书要求 |
| 检验结论   | 干式变压器（型号：SCB13-2500/10）例行试验、型式试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 |          |  |
| 备注     | /  |          |  |

编制：王雪灵 校对：

王 斌

审核：

邹美珍

批准：

李明智

SJJJ-GB001

(11)