



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



型式试验合格证书

试验报告编号: 20N0138-S

证书编号: 20200064

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB13-500/10

样品序号: BD202002912



试验项目: 例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.11-2007、GB/T10228-2015、JB/T10088-2016 及试验委托书

试验结论: SCB13-500/10 干式变压器例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2020年 03月 13日

有效期: 五年

批准:



注: 本证书仅对报告编号为 20N0138-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

地址: 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号
传真: 0512-68081686 邮编: 215104

电话: 0512-69552207、0512-69552191
网址: www.eeti.cn 邮箱: eservice@eeti.cn

BDHG(17)

编号
B-G-87



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 20N0138-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：干式变压器

Name of Product:

产品型号：SCB13-500/10

Product Type:

检验类别：委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 20N0138-S

共 38 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2020年03月02日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB13-500/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202002912
检验日期	2020年03月06日至 2020年03月09日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 在90%和110%额定电压下的空载 损耗和空载电流测量 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB/T1094.1—2013 GB/T1094.11—2007 GB/T10228—2015 JB/T10088—2016 委托书要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB13-500/10）例行试验、型式试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
	签发日期：2020年03月13日 有效期五年		
	注：本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

编制：陈琳

校对：高莹

审核：邹灵琴

批准：李明智