



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



型式试验合格证书

试验报告编号: 23N0708-S

证书编号: 20230536

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB14-2500/10-NX2

样品序号: BD202307954



试验项目: 例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T 1094.1—2013、GB/T 1094.5—2008、GB/T 1094.10—2022、GB/T 1094.11—2022、GB/T 10228—2015、JB/T 10088—2016、GB 20052—2020 及试验委托书

试验结论: SCB14-2500/10-NX2 干式变压器例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2023年08月04日

批准:

注: 本证书仅对报告编号为 23N0708-S 的样品负责



苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 23N0708-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：干式变压器

Name of Product:

产品型号：SCB14-2500/10-NX2

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

No: 23N0708-S

共 41 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2023年07月28日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB14-2500/10-NX2
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202307954
检验日期	2023年07月30日至 2023年08月02日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 变压器容量评估测试 短路承受能力试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.5—2008 GB/T 1094.10—2022 GB/T 1094.11—2022 GB/T 10228—2015 JB/T 10088—2016 GB 20052—2020 委托书要求
检验结论	<p>干式变压器（型号：SCB14-2500/10-NX2）例行试验、型式试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p>实测产品空载损耗、负载损耗参数符合GB 20052—2020能效2级要求。</p> <p>签发日期：2023年08月04日</p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p>		
备注	/		

编制：刘春杰

校对：张红亚

审核：袁小勇

批准：朱知华