



170008222878



(2020)国认监认字 347 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心  
Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21N0174-S

# 型式试验报告

## Type Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司  
Client:

产品名称: 干式变压器  
Name of Product:

产品型号: SCB18-100/10  
Product Type:

检验类别: 委托试验  
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

## 国家电器产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

№: 21N0174-S

共 39 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2021年01月13日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB18-100/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202101513
检验日期	2021年01月17日至 2021年01月19日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.11—2007 GB/T 10228—2015 JB/T 10088—2016 委托书要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB18-100/10）例行试验、型式试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	/		

编制:

王 斌

校对:

王 斌

审核:

郭 彦 玲

批准:

李 明 智