



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 22N0414-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司
Client:

产品名称：干式变压器
Name of Product:

产品型号：SCB18-2500/10-NX1
Product Type:

检验类别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

№: 22N0414-S

共 40 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2022年06月27日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB18-2500/10-NX1
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202206171
检验日期	2022年06月29日至 2022年07月02日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 变压器容量评估测试 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.11—2007 GB/T 10228—2015 GB 20052—2020 JB/T 10088—2016 委托书要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB18-2500/10-NX1）例行试验、型式试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	/		

编制: 郑鹤天 校对: 陈志

审核: 王冀 批准: 李明智