



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



# 型式试验合格证书

试验报告编号: 22N0796-S

证书编号: 20220962

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB18-315/10-NX1

样品序号: BD202208772



试验项目: 例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、短路承受能力试验

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.11-2022、GB/T10228-2015、GB 20052-2020、JB/T10088-2016 及试验委托书

试验结论: SCB18-315/10-NX1 干式变压器例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2022年09月09日

批准: [Signature]

注: 本证书仅对报告编号为 22N0796-S 的样品负责



苏州电器科学研究院股份有限公司  
国家电器产品质量检验检测中心



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司  
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.  
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical  
Apparatus Products

No 22N0796-S

## 型式试验报告 Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：干式变压器

Name of Product:

产品型号：SCB18-315/10-NX1

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

## 苏州电器科学研究院股份有限公司

## 检 验 报 告

№: 22N0796-S

共 40 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2022年09月06日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB18-315/10-NX1
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202208772
检验日期	2022年09月06日至 2022年09月08日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 变压器容量评估测试 短路承受能力试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.11—2022 GB/T 10228—2015 JB/T 10088—2016 GB 20052—2020 委托要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB18-315/10-NX1）例行试验、型式试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上送试验合格。		
备注	/		

签发日期: 2022年09月09日



编制: 丁大龙 校对: 王占宾 审核: 廖峰 批准: 朱瑞华