



170008222878



(2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21U0386-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：非晶合金干式变压器

Name of Product:

产品型号：SCBH19-2500/10-NX1

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



江西
变电
设备
有限
公司

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 21U0386-S

共 39 页 第 01 页

| | | | |
|--------|---|----------|--|
| 委托单位 | 江西变电设备有限公司 | 检验类别 | 型式试验 |
| 生产单位 | 江西变电设备有限公司 | 到样日期 | 2021年05月13日 |
| 产品名称 | 非晶合金干式变压器 | 产品类型 | SCBH19-2500/10-NX1 |
| 生产单位地址 | 江西省抚州市崇仁县工业园区 | 原编号或生产日期 | BD202104211 |
| 检验日期 | 2021年05月14日至 2021年05月17日 | 送样数量 | 1台 |
| 检验项目 | 例行试验 型式试验 在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量 声级测定 短路承受能力试验 | 检验依据 | GB/T1094.1—2013 GB/T1094.11—2007 GB/T22072—2018 GB20052—2020 委托书要求 |
| 检验结论 | 非晶合金干式变压器(型号: SCBH19-2500/10-NX1)例行试验、型式试验、在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。 | | |
| 备注 | / | | |

编制:

刘子平

校对:

张超

审核:

蔡福华

批准:

李明智