



170008222878



(2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21N1585-S

检验（试验）报告 Type Test Report



委托单位：江西变电设备有限公司
Client:

产品名称：干式变压器
Name of Product:

产品型号：SCB18-2000/10-NX1
Product Type:

检验类别：委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 21N1585-S

共 8 页 第 1 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2021年08月31日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB18-2000/10-NX1
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202101561
检验日期	2021年09月03日至 2021年09月03日	送样数量	1台
检验项目	变压器容量评估测试	检验依据	GB/T1094.1—2013 GB/T1094.11—2007 GB/T10228—2015 GB20052—2020 委托书要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB18-2000/10-NX1）变压器容量评估测试的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	/		

编制: 沈远祺 校对:

王斌

审核: 袁小勇 批准: 袁小勇