



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称： 苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 22XB0163-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司
Client:

产品名称：逆变升压一体组合式变压器
Name of Product:

产品型号：RDGSM5000C-MN
Product Type:

检验类别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

No: 22XB0163-S

共 47 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2022年04月19日
产品名称	逆变升压一体组合式变压器	产品型号	RDGSM5000C-MN
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202204366
检验日期	2022年06月07日至 2022年07月25日	送样数量	1台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验（不包括辅助和控制回路的附加试验、EMC试验、内部电弧故障试验） 验证预装式变电站声级的试验设计和外观检查	检验依据	GB/T17467—2020 DL/T537—2018 委托书要求
检验结论	<p>逆变升压一体组合式变压器（型号：RDGSM5000C-MN）出厂试验、强制的型式试验（不包括辅助和控制回路的附加试验、EMC试验、内部电弧故障试验）、验证预装式变电站声级的试验、设计和外观检查的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p>签发日期：2022年7月18日 有效期八年</p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p>		
备注	/		

编制：

孙新天

校对：

陈

审核：

王冀

批准：

李明智