



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 21XB0664-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司
Client:

产品名称：高压/低压预装式变电站
Name of Product:

产品型号：YB□-12/0.4-630
Product Type:

检验类别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

№: 21XB0664-S

共 105 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2021年10月10日
产品名称	高压/低压预装式变电站	产品型号	YB□-12/0.4-630
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202109135
检验日期	2021年10月11日至 2021年10月16日	送样数量	1台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验 验证预装式变电站声级的试验 高压柜密封试验 设计和外观检查 空载损耗和空载电流测量 短路阻抗和负载损耗测量	检验依据	GB/T17467—2020 DL/T537—2018 委托书要求
检验结论	<p>高压/低压预装式变电站（型号：YB□-12/0.4-630）出厂试验、强制的型式试验、验证预装式变电站声级的试验、高压柜密封试验、设计和外观检查、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p>签发日期：2021年10月22日 有效期八年</p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p>		
备注	/		

编制：张明智

校对：李朝

审核：李朝

批准：李朝