



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Apparatus Products

No 21XB0885-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司
Client:

产品名称：预装式变电站
Name of Product:

产品型号：YJW-12/0.4-630
Product Type:

检验类别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

No: 21XB0885-S

共 65 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2021年12月29日
产品名称	预装式变电站	产品型号	YJW-12/0.4-630
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	20211268
检验日期	2021年12月30日至 2022年01月04日	送样数量	1台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验（不包括辅助和控制回路的附加试验、EMC试验） 验证预装式变电站声级的试验设计和外观检查	检验依据	GB/T17467—2020 DL/T537—2018 委托书要求
检验结论	<p>预装式变电站（型号：YJW-12/0.4-630）出厂试验、强制的型式试验（不包括辅助和控制回路的附加试验、EMC试验）、验证预装式变电站声级的试验、设计和外观检查的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2022年01月10日 有效期八年</p> <p>注：本结论仅对送试样负责。</p>		
备注	<p>1、本产品类型为紧凑型。 2、试验参照 CHPTL[2019]01 号《10kV 高压/低压预装式变电站标准化设计样机试验细则》中要求进行。 3、本产品已按照国家电网公司制定的《10 千伏高压/低压预装式变电站标准化设计定制方案（2020 版）》中要求，在试品制造单位完成现场样机检查，检查结果符合要求。现场样机检查实施日期为 2021-12-09。</p>		

编制：

柳华平

校对：

陈

审核：

李维东

批准：

邹素珍