




170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



# 型式试验合格证书

试验报告编号: 20XB0389-S

证书编号: 20201482

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 风力用组合式变压器

样品型号: ZGS11-Z·F-6300/35/0.69

样品序号: JX202008357



试验项目: 例行试验、型式试验、特殊试验、低压电器元件的通电操作试验。

试验依据: JB/T10217-2013、GB/T6451-2015、JB/T10088-2016、GB/T7595-2017 及试验委托书。

试验结论: ZGS11-Z·F-6300/35/0.69 风力用组合式变压器例行试验、型式试验、特殊试验、低压电器元件的通电操作试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2020年10月29日

有效期: 五年

批准:



注: 本证书仅对报告编号为 20XB0389-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心  
苏州电器科学研究院股份有限公司



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心  
Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 20XB0389-S

# 型式试验报告 Type Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司  
Client:

产品名称: 风力用组合式变压器  
Name of Product:

产品型号: ZGS11-Z · F-6300/35/0.69  
Product Type:

检验类别: 委托试验  
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



## 国家电器产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

№: 20XB0389-S

共 48 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2020年09月24日
产品名称	风力用组合式变压器	产品型号	ZGS11-Z·F-6300/35/0.69
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	JX202008357
检验日期	2020年10月10日至 2020年10月16日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 特殊试验 低压电器元件的通电操作试验	检验依据	JB/T10217—2013 GB/T6451—2015 JB/T10088—2016 GB/T7595—2017 委托书要求
检验结论	<p>风力用组合式变压器（型号：ZGS11-Z·F-6300/35/0.69）例行试验、型式试验、特殊试验、低压电器元件的通电操作试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p>		
备注	/		

编制：

王雪灵

校对：

刘子兴

审核：

邹美琴

批准：

李明智