



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 19XB0242-S

检验 (试验) 报告

Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司

Client:

产品名称: 高压/低压预装式变电站

Name of Product:

产品型号: YB□-12/0.4-1250

Product Type:

检验类别: 型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意,
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 19XB0242-S

共 59 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2019年06月26日
产品名称	高压/低压预装式变电站	产品型号	YB□-12/0.4-1250
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	1906770
检验日期	2019年06月28日至 2019年07月03日	送样数量	1台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验 选用的型式试验 高压柜密封试验	检验依据	GB/T17467—2010 委托书要求
检验结论	<p>高压/低压预装式变电站（型号：YB□-12/0.4-1250）出厂试验、强制的型式试验、选用的型式试验、高压柜密封试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p>签发日期：2019年07月04日 有效期八年</p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p>		
备注	/		

编制：陈

校对：王

审核：邹

批准：李