



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



型式试验合格证书

试验报告编号: 20M1635-S

证书编号: 20201484

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 油浸式变压器

样品型号: S13-3150/37/0.69

样品序号: BD202009-602



试验项目: 例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、外绝缘空气间隙测量、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.2-2013、GB/T1094.3-2017、GB/T1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T6451-2015 JB/T10088-2016、GB/T7595-2017 及试验委托书

试验结论: S13-3150/37/0.69 油浸式变压器例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、外绝缘空气间隙测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2020年10月29日

批准:

注: 本证书仅对报告编号为20M1635-S的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 20M1635-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司

Client:

产品名称: 油浸式变压器

Name of Product:

产品型号: S13-3150/37/0.69

Product Type:

检验类别: 委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 20M1635-S

共 49 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2020年09月22日
产品名称	油浸式变压器	产品型号	S13-3150/37/0.69
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202009-602
检验日期	2020年10月10日至 2020年10月18日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验(含绕组热点温升计算) 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 外绝缘空气间隙测量 短路承受能力试验	检验依据	GB/T1094.1—2013 GB/T1094.2—2013 GB/T1094.3—2017 GB/T1094.5—2008 GB/T1094.10—2003 GB/T6451—2015 GB/T7595—2017 JB/T10088—2016 委托书要求
检验结论	油浸式变压器(型号: S13-3150/37/0.69)例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、外绝缘空气间隙测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

编制: 王雪灵 校对: 王斌 审核: 郭彦珍 批准: 朱明华