



170008222878 (2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No. 20M0696-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：油浸式变压器

Name of Product:

产品型号：S13-M-400/10

Product Type:

检验类别：委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 20M0696-S

共 46 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2020年04月26日
产品名称	油浸式变压器	产品型号	S13-M-400/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	2020238
检验日期	2020年04月27日至 2020年05月01日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验(含绕组热点温升计算) 绝缘液含水量、闪点(闭口)测量 压力变形试验 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB/T 1094.1-2013 GB/T 1094.2-2013 GB/T 1094.3-2017 GB/T 1094.5-2008 GB/T 1094.10-2003 GB/T 6451-2015 GB/T 7595-2017 JB/T 10088-2016 委托要求
检验结论	油浸式变压器(型号: S13-M-400/10)例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、绝缘液含水量、闪点(闭口)测量、压力变形试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。		
备注	/		

签发日期: 2020年05月05日



编制:

下超

校对:

刘子兴

审核:

邵素珍

批准:

朱明智