



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



# 型式试验合格证书

试验报告编号: 19M0207-S

证书编号: 20190565

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 地埋式变压器

样品型号: S13-M·D-630/10

样品序号: 20190459



试验项目: 例行试验、型式试验、浸水试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.2-2013、GB/T1094.3-2017、GB/T1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T6451-2015、JB/T10088-2016、JB/T10544-2006 及试验委托书

试验结论: S13-M·D-630/10 地埋式变压器例行试验、型式试验、浸水试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2019年06月25日

批准:

注: 本证书仅对报告编号为 19M0207-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心  
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(17)

地址: 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号  
传真: 0512-68081686 邮编: 215104

电话: 0512-69552207、0512-69552191  
网址: www.eeti.cn 邮箱: eservice@eeti.cn



170008222878 (2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 19M0207-S

# 型式试验报告 Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：地埋式变压器

Name of Product:

产品型号：S13-M·D-630/10

Product Type:

检验类别：委托试验

Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

## 国家电器产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

№: 19M0207-S

共 43 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2019年05月30日
产品名称	地埋式变压器	产品型号	S13-M-D-630/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	20190459
检验日期	2019年06月03日至 2019年06月20日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 浸水试验 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB/T1094.1—2013 GB/T1094.2—2013 GB/T1094.3—2017 GB/T1094.5—2008 GB/T1094.10—2003 GB/T6451—2015 JB/T10088—2016 JB/T10544—2006 委托书要求
检验结论	地埋式变压器（型号：S13-M-D-630/10）例行试验、型式试验、浸水试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	/		

编制: 张峰 校对: 刘子辛 审核: 郭素珍 批准: 李明智