



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



# 型式试验合格证书

试验报告编号: 19M0076-S

证书编号: 20190152

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 立体卷铁心配电变压器

样品型号: S14-M·RL-400/10-NX1

样品序号: 20190089



试验项目: 例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.2-2013、GB/T1094.3-2003、GB/T1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T25438—2010、GB20052—2013 及试验委托书

试验结论: S14-M·RL-400/10-NX1 立体卷铁心配电变压器例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2019年03月12日

有效期: 五年

批准:



注: 本证书仅对报告编号为 19M0076-S 的样品负责。

国家电器产品质量监督检验中心  
苏州电器科学研究院股份有限公司



170008222878 (2017)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 19M0076-S

# 型式试验报告 Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：立体卷铁心配电变压器

Name of Product:

产品型号：S14-M·RL-400/10-NX1

Product Type:

检验类别：委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

## 国家电器产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

№: 19M0076-S


共 41 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2019年03月01日
产品名称	立体卷铁心配电变压器	产品型号	S14-M·RL-400/10-NX1
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	20190089
检验日期	2019年03月02日至 2019年03月06日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB/T1094.1—2013 GB/T1094.2—2013 GB/T1094.3—2017 GB/T1094.5—2008 GB/T1094.10—2003 GB/T25438—2010 GB20052—2013 委托书要求
检验结论	<p>立体卷铁心配电变压器（型号：S14-M·RL-400/10-NX1）例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。</p> <p style="text-align: right;">             签发日期：2019年03月12日            有效期五年         </p> <p>注：本结论仅对送试样品负责。</p>		
备注	/		


编制：



校对：



审核：



批准：

