



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



型式试验合格证书

试验报告编号: 20M1604-S

证书编号: JX202008322

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 电力变压器

样品型号: SZ13-5000/35

样品序号: JX202008322



试验项目: 例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.2-2013、GB/T1094.3-2017、GB/T1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T6451-2015、GB/T7595-2017、JB/T10088-2016 及试验委托书

试验结论: SZ13-5000/35 有载调压电力变压器例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2020年09月30日

批准:

注: 本证书仅对报告编号为 20M1604-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司



170008222878 (2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 20M1604-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司

Client:

产品名称：电力变压器

Name of Product:

产品型号：SZ13-5000/35

Product Type:

检验类别：委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 20M1604-S

共 51 页 第 01 页

| | | | |
|--------|---|----------|--|
| 委托单位 | 江西变电设备有限公司 | 检验类别 | 委托试验 |
| 生产单位 | 江西变电设备有限公司 | 到样日期 | 2020年09月17日 |
| 产品名称 | 电力变压器 | 产品型号 | SZ13-5000/35 |
| 生产单位地址 | 江西省抚州市崇仁县工业园区 | 原编号或生产日期 | JX202008322 |
| 检验日期 | 2020年09月22日至 2020年09月27日 | 送样数量 | 1台 |
| 检验项目 | 例行试验 型式试验(含绕组热点温升计算) 空载电流谐波测量 短路承受能力试验 | 检验依据 | GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.2—2013 GB/T 1094.3—2017 GB/T 1094.5—2008 GB/T 1094.10—2003 GB/T 6451—2015 GB/T 7595—2017 JB/T 10088—2016 委托要求 |
| 检验结论 | <p>电力变压器(型号: SZ13-5000/35)例行试验、型式试验(含绕组热点温升计算)、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020年09月29日</p> <p>注: 本结论仅对送试样品负责。</p> | | |
| 备注 | / | | |

编制:

夏生

校对:

刘永平

审核:

邹美琴

批准:

李明智