



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21U0732-S

检验（试验）报告

Test Report

委托单位：江西变电设备有限公司
Client:

产品名称：非晶合金配电变压器
Name of Product:

产品型号：SH25-M-1250/10-NX1
Product Type:

检验类别：委托试验
Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 21U0732-S

共 10 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2021年06月29日
产品名称	非晶合金配电变压器	产品型号	SH25-M-1250/10-NX1
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD202101522
检验日期	2021年07月02日至 2021年07月02日	送样数量	1台
检验项目	短时过负载能力试验 变压器容量评估测试 油箱开裂试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.2—2013 GB/T 25446—2010 GB 20052—2020 委托书要求
检验结论	非晶合金配电变压器（型号：SH25-M-1250/10-NX1）短时过负载能力试验、变压器容量评估测试、油箱开裂试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	/		

签发日期: 2021年07月03日

注: 本结论仅对送试样品负责。

编制:

刘子

校对:

王

审核:

袁小勇

批准:

朱