

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107379599

发证日期: 2023年05月04日

有效期至: 2023年05月03日

委托人名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器  
RDW5-3200, RDW5-2500;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107379599

第1页 /共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDW5-3200, RDW5-2500

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400V, AC690V;

In: RDW5-3200: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A;

RDW5-2500: 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: RDW5-3200: S: 80kA(AC400V), 65kA(AC690V); H: 85kA(AC400V), 70kA(AC690V);

B: 67kA(AC400V), 50kA(AC690V);

RDW5-2500: S: 80kA(AC400V), 65kA(690V)

Icu: RDW5-3200: S: 80kA(AC400V), 65kA(AC690V); H: 100kA(AC400V), 70kA(AC690V);

B: 67kA(AC400V), 50kA(AC690V);

RDW5-2500: S: 80kA(AC400V), 65kA(690V)

Icw: RDW5-3200: S: 80kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V);

H: 85kA/1s(AC400V),

70kA/1s(AC690V); B: 67kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC690V);

RDW5-2500: S: 80kA/1s(AC400V), 65kA/1s(690V)

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(YQF1(已获 CQC 证书: CQC2012010305564893):4NO+4NC, 6NO+6NC)

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;

DC-12: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC23107379599

第 2 页 / 共 2 页


本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解釋：

RD W 5 - □ □

S 为常规产品，H 高分断产品，B 专用产品  
额定电流段：3200：3200A；2500：2500A  
设计序号  
万能式断路器  
企业代号



中国质量认证中心