



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490498

(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型号: RDF16-00

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器</p> <p>型号: RDF16-00</p> <p>商标: /</p> <p>样品数量: 3 熔断体, 7 支持件</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-02-15</p> <p>完成日期: 2017-02-21</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>												
<p>试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格</p>													
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDF16-00 熔断体的额定电压 Un: AC500V/690V; 熔断体的额定电流 In: 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160A; 额定分断能力 I₁: 120kA/50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件的额定电压 Un: AC500V/690V; 额定冲击耐受电压 U_{imp}: 6kV; 熔断器支持件的额定电流 In: 160A; 极数: 1P;</p>													
<p>主检: 王 炜 签字: <i>王炜</i> 日期: 2017-03-08</p>													
<p>审核: 闫明显 签字: <i>闫明显</i> 日期: 2017-03-08</p>													
<p>签发: 陈 源 签字: <i>陈源</i> 日期: 2017-03-08</p>													
<p>备注:</p> <p>1.变更情况:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.标准换版</td> <td>GB/T13539.2-2008</td> <td>GB/T13539.2-2015</td> </tr> <tr> <td>2.PTI</td> <td>PTI:250V</td> <td>PTI:400V</td> </tr> <tr> <td>3.产品名称</td> <td>刀型触头熔断器</td> <td>有填料封闭管式刀型触头熔断器</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.原 3C 认可报告编号: C-040-11C0204-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2011010308496623; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>		序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB/T13539.2-2008	GB/T13539.2-2015	2.PTI	PTI:250V	PTI:400V	3.产品名称	刀型触头熔断器	有填料封闭管式刀型触头熔断器
序号和名称	变更前	变更后											
1.标准换版	GB/T13539.2-2008	GB/T13539.2-2015											
2.PTI	PTI:250V	PTI:400V											
3.产品名称	刀型触头熔断器	有填料封闭管式刀型触头熔断器											