



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994648

(任务编号)

产品名称: 开启式负荷开关

型号: HK2-75/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 开启式负荷开关 型号: HK2-75/3 商 标: / 样品数量: 1台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-23 完成日期: 2018-10-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 HK2-75/3
 Ui:690V; Uimp:8kV;
 Ue:AC380V;
 Ith:75A;Ie:75A;
 额定限制短路电流:1800A;
 使用类别:AC-22A;
 极数:3P.

主检: 鲁建平 签字: 日期: 2018-11-13	 (检测机构名称、盖章) 2018年11月13日
审核: 姜鑫 签字: 日期: 2018-11-13	
签发: 张洁 签字: 日期: 2018-11-13	

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4797-S;
 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
 4. 原 3C 证书编号: 2003010302091148;
 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。