



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994649

(任务编号)

产品名称: 开启式负荷开关

型号: HK2-10/2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 开启式负荷开关 型号: HK2-10/2 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-25 完成日期: 2018-10-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK2-10/2
 Ui:690V; Uimp:8kV;
 Ue:AC220V;
 Ith:10A;Ie:10A;
 额定限制短路电流: 500A;
 使用类别:AC-22A;
 极数: 2P.

主检: 鲁建平 签字: 日期: 2018-11-12	 (检测机构名称、盖章) 2018年11月12日
审核: 姜鑫 签字: 日期: 2018-11-12	
签发: 张洁 签字: 日期: 2018-11-12	

备注:

1. 变更情况:
- | 序号和名称 | 变更前 | 变更后 |
|---------|------------------|------------------|
| 1. 标准变更 | GB/T14048.3-2008 | GB/T14048.3-2017 |
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4793-S;
 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
 4. 原 3C 证书编号: 2003010302091139;
 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。