



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503 161121340515



CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC020036-689565

产品名称: 三相多表位计量箱

型号: SXS2

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2020CQC020036-689565 样品名称: 三相多表位计量箱 型号: SXS2 商标: [®] 样品数量: 1台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 202008001 收样日期: 2020.09.04 完成日期: 2020.09.10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

- 型号: SXS2;
- 额定工作电压 (Ue): 400V、380V;
- 额定绝缘电压 (Ui): 500V;
- 频率 (fn): 50Hz;
- 主母线额定电流 (In): 250A~16A;
- 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA;
- 户内型/户外型: 户内型;
- 防护等级: IP44—操作面 IP20C;
- 最大输出回路数: 4回路

主检: 王佳赛 签名: 日期: 2020.09.10

审核: 魏益松 签名: 日期: 2020.09.10

签发: 曾征 签名: 日期: 2020.09.10

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称, 盖章)
2020年09月10日
检验检测专用章

备注 试品编号: #1 (Ue: 400V; In: 250A) +样件