

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： A2026CCC0304-5087358

（任务编号）

产品名称： 交流接触器

型 号： CJX1-110/22、CJX1-120/22、CJX1-140/22

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告											
样品名称：交流接触器 型号规格：CJX1-110/22、CJX1-120/22、CJX1-140/22 商 标： 样品数量：7台+附件 样品来源：企业送样 收样日期：2026年7月7日 完成日期：2026年7月20日		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号									
试验结论：依据GB/T14048.4-2020检验合格											
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CJX1-110/22、CJX1-120/22、CJX1-140/22； Ui：690V；Ith：150A；Uimp：8kV；极数：3P；使用类别：AC-3； Ue：AC230V（AC200V）、AC400V（AC380V）、AC690V（AC660V）； CJX1-110/22：Ie:110A【AC230V（AC200V）、AC400V（AC380V）】、75A【AC690V（AC660V）】； CJX1-120/22：Ie:120A【AC230V（AC200V）、AC400V（AC380V）】、86A【AC690V（AC660V）】； CJX1-140/22：Ie:140A【AC230V（AC200V）、AC400V（AC380V）】、110A【AC690V（AC660V）】； Us：AC660V、A380V、AC220V、AC110V、AC36V/50Hz； 配用的辅助触头：2NO2NC；Ith:10A；Uimp:8kV；Ui:380V； AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A；DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A。											
主检：羊涛 签名： 日期：2026.7.20 审核：陶澍来 签名： 日期：2026.7.20 签发：吴江 签名： 日期：2026.7.20		湖南电科院检测集团有限公司 2026年7月20日									
备注： 原报告编号：02901-V21B164C-S，原证书编号：2024010304681388 出具原报告检测单位：浙江省机电产品质量检测集团有限公司 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效 变更项目表： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>在证书上增加同种产品其它型号</td><td>CJX1-110、CJX1-140</td><td>CJX1-110、CJX1-120、CJX1-140</td></tr></table>				序号	变更项目	变更前	变更后	1	在证书上增加同种产品其它型号	CJX1-110、CJX1-140	CJX1-110、CJX1-120、CJX1-140
序号	变更项目	变更前	变更后								
1	在证书上增加同种产品其它型号	CJX1-110、CJX1-140	CJX1-110、CJX1-120、CJX1-140								

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03401-26-07018A-S
首页	√	1	03401-26-07018A-S
报告组成	√	1	03401-26-07018A-S
安全型式试验报告	√	36	03401-26-07018A-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验