

型式试验报告


☒新申请 ☐变更 ☐其他:

申请编号: 20250122000309

产品名称: 单相多表位费控计量表箱

型 号: FPDF12X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

型式试验报告	
申请编号：20250122000309 样品名称：单相多表位费控计量表箱 型号：FPFD12X 商 标：/ 样品数量：1 台+样件 样品来源：企业送样 样品生产序号：202412051 收样日期：2025-01-02 完成日期：2025-01-20	生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准： GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论：安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：FPFD12X 额定工作电压 (Ue)：400V、380V、230V、220V 额定绝缘电压 (Ui)：500V 频率 (fn)：50Hz 主母线额定电流 (InA)：250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw)：10kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C	
主检：夏蔚宇 签名：  日期：2025-01-20	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 01 月 21 日
审核：袁萍平 签名：  日期：2025-01-21	
签发：马 琳 签名：  日期：2025-01-21	
备注	送试样品：FPFD12X InA: 250A; Icw: 10kA; Ue: 400V; Ui: 500V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C; 户内型。 备注：1、本单元系列单相多表位费控计量表箱的电压等级有：400V、380V、230V、220V，当电压等级改变时，产品结构与送试样机相同，所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。2、本单元系列单相多表位费控计量表箱的外壳防护等级有：IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C，当外壳防护等级改变时，防护等级标识为 IP34D-操作面 IP20C 的产品，其柜体结构设计 与送试产品 (IP 防护等级为 IP44-操作面 IP20C) 一致。3、生产企业地址信息以及安全件信息 由企业 提供，实验室对此真实性不承担责任。