

型式试验报告



☒新申请 ☐变更 ☐其他:

申请编号: 20250122000313

产品名称: 单相多表位费控计量表箱

型 号: FPDF15X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

型式试验报告		
申请编号：20250122000313 样品名称：单相多表位费控计量表箱 型号：FPFD15X 商 标：/ 样品数量：1 台（1 套）+样件 样品来源：企业送样 样品生产序号：202412050 收样日期：2025-01-10 完成日期：2025-01-23		生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》		
试验结论：安全型式试验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：FPFD15X 额定电压（Un）：400V、380V、230V、220V 额定绝缘电压（Ui）：500V 额定频率（fn）：50Hz 主母线的额定电流（InA）：315A~10A 主母线的额定短时耐受电流（Icw）：10kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP44、IP34D		
主检：盛赞烽 签名： 日期：2025-01-23 审核：袁萍平 签名： 日期：2025-01-23 签发：马 琳 签名： 日期：2025-01-23		浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 01 月 23 日
备注	送试样品：FPFD15X 主母线：InA：315A；Icw：10kA；Un：400V；Ui：500V；50Hz；IP44；户内型。 备注：1、本单元系列单相多表位费控计量表箱的电压等级有：400V、380V、230V、220V，当电压等级改变时，产品结构及送试样机相同，所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送试样机的电压等级。2、本单元系列单相多表位费控计量表箱的外壳防护等级有：IP44、IP34D，当外壳防护等级改变时，防护等级标识为 IP34D 的产品，其柜体结构设计与送试产品（IP 防护等级为 IP44）一致。3、生产企业地址信息以及安全件信息由企业提供，实验室对此真实性不承担责任。	