

CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2025CQC107501-1315684

产品名称: 单相多表位费控计量表箱

型号: FPDF2X

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号: V2025CQC107501-1315684 样品名称: 单相多表位费控计量表箱 型号: FPF2X 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2025-03-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 产品型号: FPF2X
 额定工作电压 (Ue): 230V、220V
 额定绝缘电压 (Ui): 500V
 频率 (fn): 50Hz
 主母线额定电流 (InA): 160A~10A
 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA
 户内型/户外型: 户内型
 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C
 最大输出回路数: 2 回路

主检: 赵文闯 签名:  日期: 2025-03-05	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025年03月05日
审核: 袁萍平 签名:  日期: 2025-03-05	
签发: 马琳 签名:  日期: 2025-03-05	

备注: 本报告是基于强制性认证产品符合性自我声明认证结果转 II 型自愿认证。试验数据引用自我声明安全型式试验报告 C-06801-1CZ250488, 自我声明安全型式试验报告收样日期: 2025-01-01; 完成日期: 2025-01-22。对应的自我声明证书编号: 2024000301015412; 出具自我声明试验报告的检测机构为: 浙江省机电产品质量检测所有限公司。