

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： A2026CCC0302-5063739

（任务编号）

产品名称： 开启式刀开关

型 号： HD11FH-630、HD11FH-600

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告			
样品名称：开启式刀开关		委托人：人民电器集团有限公司	
型号规格：HD11FH-630、HD11FH-600		委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)	
商 标：/		生产者：人民电器集团有限公司	
样品数量：2台		生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)	
样品来源：企业送样		生产企业：浙江人民电器有限公司	
收样日期：2026年7月10日		生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号	
完成日期：2026年7月19日			
试验结论：依据GB/T 14048.3-2025检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HD11FH-600、HD11FH-630；Ui：690V；Uimp：8kV；Ue：AC400V；Ith：630A；Ie：630A、600A；Icw：20kA/1s；使用类别：AC-20B；极数：3P、4P			
主检：羊涛 签名：羊涛 日期：2026.7.20		湖南电科院检测集团有限公司 2026年7月23日	
审核：陶澍来 签名：陶澍来 日期：2026.7.23			
签发：吴江 签名：吴江 日期：2026.7.23			
备注：原报告编号：03401-24-12006A-S，原证书编号：2025010302760772 出具原报告检测单位：湖南电科院检测集团有限公司 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效 变更项目表：			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换代	GB/T 14048.3-2017	GB/T 14048.3-2025

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03401-26-07007A-S
首页	√	1	03401-26-07007A-S
报告组成	√	1	03401-26-07007A-S
安全型式试验报告	√	12	03401-26-07007A-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√ 的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验