





161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCCC0302-2993843




产品名称: 熔断器式刀开关

型号: HR3-1000

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0302-2993843 样品名称: 熔断器式刀开关 型号: HR3-1000 商 标:  数 量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018-10-19 完成日期: 2018-10-26	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR3-1000; Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ith=Ie: 800A、1000A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;													
主检: 汪林峰 签名:  日期: 2018-10-26 审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-10-26 签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-10-26	 (检测机构名称、盖章) 2018年10月26日 检测专用章 (2)												
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况详见下表:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>产品标准换版</td> <td style="text-align: center;">GB/T 14048.3-2008</td> <td style="text-align: center;">GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>产品参数更正 (Ith)</td> <td style="text-align: center;">Ith: 1000A; Ie: 800A、1000A</td> <td style="text-align: center;">Ith=Ie: 800A、1000A</td> </tr> </tbody> </table>		序号	项目	变更前	变更后	1	产品标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	2	产品参数更正 (Ith)	Ith: 1000A; Ie: 800A、1000A	Ith=Ie: 800A、1000A
序号	项目	变更前	变更后										
1	产品标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017										
2	产品参数更正 (Ith)	Ith: 1000A; Ie: 800A、1000A	Ith=Ie: 800A、1000A										
原 3C 认证情况:													
原 3C 证书编号	2003010302091156												
原型式试验检测机构	苏州高新技术产业开发区电器检测所	报告	C-040-04B1934-S										
	苏州电器科学研究院股份有限公司	编号	C-040-09B4804-S										
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。													