

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

样品名:

型:

商:

样品数量: 1台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-24

完成日期:

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

QX1-13N1/5.5kW

UL: 550V; Uimp: 6kV;

Ue: AC380V;

Ith: 13A;

Ie: 12A;

Icw: 144A/1s;

使用类别: AC

IP20;

极数: 3P

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995810

(任务编号)

产品名称: 可逆转换开关

型 号: QX1-13N1/5.5kW

主检: 曹建平

签字:

日期: 2018-11-12

审核: 陆维平

签字:

日期: 2018-11-12

签发: 张

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.3-2011	GB/T 14048.3-2017





2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4852-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2003010305091266;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 可逆转换开关 型号: QX1-13N1/5.5kW 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-10-29	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: QX1-13N1/5.5kW Ui:550V; Uimp:6kV; Ue: AC380V; Ith: 13A; Ie: 12A; Icw:144A/1s; Icm(峰值):203A; 使用类别:AC-3,AC-4; IP20; 极数:3P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-12							
审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-11-12							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-12							
备注: 1. 变更情况: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4852-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2003010305091266; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017					