



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-864223

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB3-100、RDB3U-100、
RDB3-100Z、RDB3U-100Z

检测机构: 中检质技检测科学研究院有限公司



样品名称: 小型断路器 型号: RDB3-100、RDB3U-100、 RDB3-100Z、RDB3U-100Z 商 标: PEOPLE 样品数量: 25 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.01.04 完成日期: 2022.02.15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论: 合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: RDB3-100、RDB3U-100: AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); RDB3-100Z、RDB3U-100Z: AC230/400V (1P)、AC400V (2P)、DC220V (1P、2P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; RDB3-100、RDB3U-100: Icn=10000A; Ics=7500A; RDB3-100Z、RDB3U-100Z: Icn=10000A(交流)、6000A(直流); Ics=7500A(交流)、6000A(直流); 瞬时脱扣类型: C 型、D 型(RDB3-100、RDB3U-100), B 型、C 型(RDB3-100Z、RDB3U-100Z); 极数: AC: 1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极); DC: 1P(外形)、2P(外形)		
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.02.15		
备注: 该申请为变更申请, 具体如下:		
变更内容	变更前	变更后
标准换版	GB/T 10963.1-2005、GB/T 10963.2-2008	GB/T 10963.1-2020、GB/T 10963.2-2020
变更生产企业 地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
原证书编号	CQC2019010307249836	
原报告编号	C-14201-DC190482	
原检测单位	中检质技检验检测科学研究院有限公司	
根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC217093
首页	√	1	V-14201-DC217093
报告组成	√	1	V-14201-DC217093
安全型式试验报告	√	19	V-14201-DC217093
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-864223

样品名称: 小型断路器

型号规格: RDB3-100、RDB3U-100、
RDB3-100Z、RDB3U-100Z商 标: **PEOPLE**

样品数量: 25 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.01.04

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工
业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 10963.1-2020《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器》、GB/T 10963.2-2020《家用及类似场所用过电流保护断路器 第 2 部分: 用于交流和直流的断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z;

Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ue: RDB3-100、RDB3U-100: AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P);

RDB3-100Z、RDB3U-100Z: AC230/400V(1P)、AC400V(2P)、DC220V(1P、2P);

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;

RDB3-100、RDB3U-100: Icn=10000A; Ics=7500A;

RDB3-100Z、RDB3U-100Z: Icn=10000A(交流)、6000A(直流);

Ics=7500A(交流)、6000A(直流);

瞬时脱扣类型: C 型、D 型(RDB3-100、RDB3U-100), B 型、C 型(RDB3-100Z、RDB3U-100Z);

极数: AC: 1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极); DC: 1P(外形)、2P(外形)

主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.02.15审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.02.15签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.02.15

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2022 年 02 月 15 日

检验检测专用章

备
注

样品编号:

RDB3U-100

1P D100 #1~#10

4P D100 #11~#20

RDB3U-100Z

2P C100 #21~#25