




151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0302-2951151
(任务编号)

产品名称：隔离开关

型号：RDB3G-125、RDB3G-125R

检测机构：福建省产品质量检验研究院






<p>样品名称: 隔离开关</p> <p>型号: RDB3G-125R</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 8 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018-08-06</p> <p>完成日期: 2018-08-16</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇智广工业区</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3G-125、RDB3G-125R; Uimp:4kV; Ui:500V; Ith:125A;
 Ue:AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie:63A, 100A, 125A; Icw:1.5kA/1s,
 Icm:2.5kA; 使用类别:AC-22A; 1P、2P、3P、4P; IP20

主检: 	日期: 2018-08-16
审核: 	日期: 2018-09-18
签发: 	日期: 2018-09-19



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	增加型号	RDB3G-125	RDB3G-125、RDB3G-125R

- 最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ096 (A2016CCC0302-2325237);
- 最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 原 3C 证书编号: 2016010302902033;
- 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。