




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2989747

产品名称: 小型断路器

型号: RDB5-63, RDB5-63R

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备有限公司)



序号	项目	变更后
1	产品标准	500V
2	产品标准	6kV

原3C认证证书: 2014010307731721

原发证机构: 浙江省机电产品质量检测所

原型式试验机构: 浙江省机电产品质量检测所

报告编号: C-06801-1C14832

C-06801-1C180566

备注: 变更后的报告与原试验报告合并使用方为有效。

申请编号: A2018CCC0307-2989747 样品名称: 小型断路器 型号: RDB5-63, RDB5-63R 商 标: PEOPLE 样品数量: 6台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018年09月04日 完成日期: 2018年09月05日	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5-63, RDB5-63R;

Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);

Ui: 500V; Uimp: 6kV;

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣类型: C型, D型;

Ics=Icn: 6000A;

极数: 1P、2P、3P、4P;

主检: 何 炬 签名: *何炬* 日期: 2018-09-05

审核: 陆林林 签名: *陆林林* 日期: 2018-09-05

签发: 王国忠 签名: *王国忠* 日期: 2018-09-05



注: 本报告为变更报告, 具体变更内容见下表:

序号	项目	变更前	变更后
1	产品参数变更 Ui	400V	500V
2	产品参数变更 Uimp	4kV	6kV

原 3C 认证情况:

原 3C 证书编号	2014010307731721		
原型式试验检测机构	浙江省机电产品质量检测所	报告编号	C-06801-1C14852
	浙江省机电产品质量检测所		C-06801-1C180566

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。