




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2989745




产品名称: 小型断路器

型号: RDB5-80

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0307-2989745	委 托 人: 人民电器集团有限公司		
样品名称: 小型断路器	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)		
型 号: RDB5-80	生 产 者: 人民电器集团有限公司		
商 标: PEOPLE	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)		
样品数量: 6 台	生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司		
样品来源: 生产企业送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号		
收样日期: 2018 年 09 月 04 日			
完成日期: 2018 年 09 月 05 日			
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-80 Ue: AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 63A, 80A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P;			
主检: 沈 涛 签名: 		日期: 2018-09-05	
审核: 陆林林 签名: 		日期: 2018-09-05	
签发: 王国忠 签名: 		日期: 2018-09-05	
(检测机构名称、盖章) 2018 年 09 月 05 日 			
备注: 该报告为变更报告, 具体变更项目及产品认证情况详见下表。			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品参数变更 Ui	Ui: 400V	Ui: 500V
2	产品参数变更 Uimp	Uimp: 4kV	Uimp: 6kV
产品认证情况:			
原 3C 证书编号	2016010307847359		
原型式试验检测机构	国家中低压配电设备质量监督检验中心 (镇江市产品质量监督检验中心)	报告编号	12901-20158030-S 12901-20188056-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			