



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3162406

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDB5LE-40

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



# 安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号: A2019CCC0307-3162406 样品名称: 剩余电流动作断路器 型号规格: RDB5LE-40 样品数量: 63 台 样品生产序号: / 收样日期: 2019.04.22 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业 园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--

试验依据标准: GB/T 16917.1-2014 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 1 部分: 一般规则》  
 GB/T 16917.22-2008 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 22 部分: 一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性》

试验结论:           合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 RDB5LE-40; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; C、D 型特性; I $\Delta$ n: 10mA、30mA/AC 型/电子式; I $\Delta$ m: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 2P (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

主检: 左海亮 签名:  日期: 2019.06.13	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2019 年 06 月 13 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.06.13	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2019.06.13	

备注	试品编号: 1P+N D6 #1~#6 30mA D10 #7 10mA D16 #8 10mA D20 #9 10mA D25 #10 10mA D32 #11 10mA D40 #12 30mA D40 #13~#48 10mA	1P+N C6 #49~#52 30mA C10 #53 10mA C16 #54 10mA C20 #55 10mA C25 #56 10mA C32 #57 10mA C40 #58~#63 10mA
----	---	---