



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2882142
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: RDB5LE-63、RDB5LE-63R

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 漏电断路器 型号: RDB5LE-63R 商标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-25 完成日期: 2018-08-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号								
试验结论: 依据 GB/T16917.1-2014、GB/T16917.22-2008 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-63、RDB5LE-63R; Ue:AC230V(1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C、D 型特性; I Δ n:30mA、50mA; 额定剩余动作类型:AC 型, 电子式; I Δ m:2kA; Ics=Icn=6kA; 1P+N(1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P; 2P、3P、4P:适用于隔离用; 1P+N、3P+N:不适用于隔离用									
主检:  日期: 2018-08-10	 福建省产品质量检验研究院 2018 年 8 月 13 日								
审核:  日期: 2018-08-13									
签发:  日期: 2018-08-13									
备注: 1.变更情况: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号解释增加“R”,代表某项目专用,产品没有任何变化</td> <td>RDB5LE-63</td> <td>RDB5LE-63、RDB5LE-63R</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号解释增加“R”,代表某项目专用,产品没有任何变化	RDB5LE-63	RDB5LE-63、RDB5LE-63R
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号解释增加“R”,代表某项目专用,产品没有任何变化	RDB5LE-63	RDB5LE-63、RDB5LE-63R						
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ2610(A2015CCC0307-2135052); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2014010307739873; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									