中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258

170020122903

CQC 标志认证

试验报告

□新申请 ☑变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012032-619882

产品名称: 剩余电流动作断路器

型　　号: RDB5TLE-60

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心

国家低压电器检测重点实验室（浙江）

样品名称：剩余电流动作断路器 型　　号：RDB5TLE-60 商　　标：/ 样品数量：26 台 样品来源：送样 收样日期：2020-09-16 完成日期：2020-10-21	委　托　人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生 产　企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDB5TLE-60;

Ui：500V；Uimp：4kV;

Ue：AC230V (1P+N、2P)，AC400V (3P、3P+N、4P)；适用频率：50Hz;

In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A;

瞬时脱扣类型：C、D 型；I△n=30mA、50mA、100mA/AC 型;

电子式；I△m=2000A；Icn=Ics=6000A;

极数：1P+N（带一个保护极，N 常通，不适用于隔离用）、2P（带两个保护极）、3P（带三个保护极）、3P+N（带三个保护极，N 常通，不适用于隔离用）、4P（带四个保护极）。

主检：	日期：2020-10-21	温州出入境检验检疫技术中心 国家低压电器检测重点实验室（浙江） 2020 年 10 月 21 日
审核：	日期：2020-10-21	
签发：	日期：2020-10-21	

备注

1. 变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号变更	RDB5TLE-63	RDB5TLE-60
2	电流参数变更	In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A	In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

2. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号：
   温州出入境检验检疫技术中心 19101-DW190080
3. 原 CQC 标志认证证书编号：CQC2019010307267838;
4. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

试品编号：A1-1：1P+N/D60/30mA/AC、A1-2：4P/D60/30mA/AC;
E0-1~E0-3：1P+N/D60/30mA/AC、E0-4~E0-6：4P/D60/30mA/AC、
E0-7~E0-9：1P+N/C60/30mA/AC、E0-10~E0-12：4P/C60/30mA/AC;

仅用于拍照送样试品：1P+N/D6/100mA/AC、3P+N/D60/30mA/AC、2P/D6/100mA/AC、1P+N/D32/30mA/AC、3P+N/D32/30mA/AC、2P/D32/30mA/AC、4P/D32/30mA/AC、1P+N/D60/50mA/AC、3P+N/C60/30mA/AC、1P+N/C32/30mA/AC、3P+N/C32/30mA/AC、4P/C32/30mA/AC。